



序号	代号	名称	型号	规格	单位	数量	序号	代号	名称	型号	规格	单位	数量
12	ZB2	照明隔离变压器	QJZ-1140S-ZB-5-03	220V/20VA	台	1	11	KM	照明交流接触器	QJZ-1140S-ZB-5-02	20WAC	台	1
13	D1	开关指示灯板	QJZ-3300/1140-ZX		块	1	10	ZB1	照明变压器	V0201003133-40	1140/127V 5KVA	台	1
14	L1	双节电源滤波器	ZH1-KEM-6A	380V/5A	个	1	9	B2	隔离变压器	V0201003133-42	180/180V-1.60V 1000VA	台	1
15	SR(1-3)	微动开关	VY56-1A5	250VAC/15A	个	3	8	B1	控制变压器	V0201003133-45	850VA 1140-660/180V	台	1
16	HI	转换开关	TJ027.2	380V/5A	个	1	7	ZH	照明安全保护总成	QJZ-1140S-JP	127V/1A	台	1
17	RU4	保险管	QJZ-1140S-250V-2A	250V/2A	个	3	6	JP1	键盘模块	QJZ-1140S-JPM		台	1
18	RU(1-3)	高压熔断器	QJZ-1140S-10KV-10A	1140V/10A	个	3	5	JP2	主控及显示总成	QJZ-1140S-JCZ	1140V/400A	台	6
19	RU(5-7)	低压熔断器	QJZ-1140S-380V-25A	380V/25A	个	3	4	J	接触器总成	QJZ-1140S-400-1CZ	1140V/800A	台	2
20	F	阻尼吸收模块	QJZ-1140S-ZMM	3300V/500A	个	6	3	B	隔离开关	QJZ-1140S-2B-5		台	1
21	M	矿用隔爆型电缆连接器	LBG3-500/3300	3300V/500A	个	3	2	G	隔离开关电控	QJZ-1140S/800-6LZ0		台	2
22	HV	矿用隔爆型电缆连接器	LBG3-400/3300	3300V/400A	个	6	1						

设计	处数	分区	更改文件号	签名	年,月,日
设计					
审核					
工艺					

主回路原理图		
阶段标记	重量	比例
S		
共 10 张 第 3 张		

天津华宁电子有限公司  
矿用隔爆兼本质安全型  
组合开关电气原理图